

A 4/1982./V. 30./BM.SZ. rendelettel módosított 3/1980./WI.30./BM. sz. rendelet, az MM 134/1981 sz. utasítás, valamint a 283/1981 sz. rektori utasítás alapján a Károlyi Mihály Kollégium tűzvédelmi feladatait az alábbiakban határozom meg:

1. A kollégium tűzveszélyességi osztálya "D", mérsékelten tűzveszélyes. Dohányzás tűzvédelmi szempontból az ágyban TILOS!
2. A szobák elektromos berendezéseit és hálózatát csak az MSZ 1600, és az MSZ 172/1. előírásainak megfelelően szerelve szabad használni. Szerelést és javítást csak az azzal megbízott szakképzett villanszerelő végezhet.
3. A szobákat állandóan tisztán, éghető hulladékoktól mentesen kell tartani.
4. A takarításhoz éghető folyadékot használni tilos!
5. Ahol elektromos hűtő, vagy főzőkészülék használnak, gondoskodni kell, hogy a készülék nem éghető anyagú szigetelő alátétén üzemeljen. Használat után a készüléket azonnal feszültségmentesíteni kell.
6. A kijáratokat, az azokhoz vezető utat eltorlaszolni, benntartózkodás esetén az ajtókat lezárni tilos.
7. Szobák fűtésére csak szabványos, engedélyezett típusú fűtőberendezéseket szabad használni, és csak a kiadott használati utasítások betartása mellett
8. A tüzelő és fűtőberendezések közelében csak olyan távolság megtartása mellett szabad éghető anyagot tartani, hogy az éghető anyag területén mért hőmérséklet a legnagyobb hőtermelés mellett sem haladhatja meg a 60°C-t.
9. A szobák tűzvédelmére folyosónként 2-2db poroltó készüléket kell állandóan készenlétben tartani - folyosónként 1 db a vizesblokkok beugrójában, valamint 1 db a fölépcsőházban a folyosók bejáratánál. A tűzoltó készülékeket a kijelölt helyéről eltávolítani vagy eltorlaszolni, vagy rendeltetésétől eltérő célra használni tilos!
10. Tűzjelzés: szobákban, folyosókon belül hangos TŰZ VAN kiáltással, a városi tűzoltóság felé 0-105-ös városi telefonszám feltárcsázásával.

Bejelentéskor a következőket kell elmondani:

- - bejelentő neve
- - hol van tűz
- - mi ég
- - mekkora a tűz terjedelme
- - van-e közvetlen életveszély

Továbbá azonnal értesíteni kell a kollégium portaszolgálatát a 44-66, ill. 39-09 -és telefonszámon. A porta tájékozódik, hogy a tűzoltóság felé történt-e bejelentés a tüzesetről. A kollégium vezetése mellett az egyetem kancellárját is értesíteni kell +36 (62) 544-681-es vagy +36 (62) 544-000/4681-es telefonszámon.